



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 350-05/16-01/50
UR.BROJ : 534-07-1-1-2/2-16-0002
Zagreb, 24. ožujak 2016.

Viši državni sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj 113/08) u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora za lokacijsku dozvolu za gradnju građevine:

SANACIJA JAME „SOVJAK“, lokacija Općina Viškovo, k.č.br.4457, 4456/1, 4458/1 i 4458/2, k.o. Viškovo, investitor FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Zagreb, Radnička cesta 80, a po zahtjevu FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Zagreb, Radnička cesta 80, od 17. ožujka 2016. godine, utvrđuje slijedeće

SANITARNO-TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1/ Glavni projekt izraditi u skladu Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine broj 29/13) i dostavljenog Elaborata za ishođenje posebnih uvjeta, Z.O.P.: TD 04/16, Zagreb, veljače 2016. godine, izrađen po IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb, Voćarska cesta 68.

2/ Građevinu priključiti na postojeću infrastrukturu na lokaciji a na tehničkom pregledu pružiti dokaze o ispitivanju vode u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/13, 14/14) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 125/13, 141/13).

3/ Oborinsku odvodnju manipulativnih površina osigurati sustavom poprečnih i uzdužnih padova i odvesti do separatora i taložnik ulja i masti. Odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda spojiti na sabirni bazen za fekalne vode i/ili vodonepropusnu trokomornu septičku jamu a pročišćene vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda spojiti na bazen za pročišćene oborinske vode. Na tehničkom pregledu pružiti dokaz o ispitivanju na nepropusnost i protočnost instalacija oborinske i fekalne kanalizacije, separatora ulja i masti i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

4/ Projektant je dužan poduzeti mjere kod izrade glavnog projekta da buka bude u skladu Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09 i 55/13) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine br. 145/04 i 46/08). Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o mjerenju buke.

5/ Korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja za uporabu toga izvora, mora nakon ishođenja lokacijske dozvole a prije puštanja objekta u pogon, pribaviti odobrenje ministra zaduženog za zdravstvo za postavljanje istog, uz prilog proračuna ili procjene očekivanih razina elektromagnetskih polja. Iz odobrenja mora biti razvidno da udovoljava općim uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizirajućih zračenja (Narodne novine br. 91/10) i odredbama članka 14. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Narodne novine br. 146/14) izdanim od ovlaštene pravne osobe.



6/ Manipulativne površine i transportne puteve unutar područja sanacije jame „Sovjak“ te pristupni put u zoni naselja, na osnovu direktnog opažanja po potrebi polijevati vodom radi smanjenja razine zaprašivanja.

7/ Skupljanje komunalnog otpada riješiti na sanitarno-tehnički i higijenski način prije konačnog zbrinjavanja. Tehnološki i opasni otpad odlagati posebno do predaje ovlaštenom predstavniku tvrtke za uklanjanje istog. Sav otpad tretirati na način u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13).

8/ Nakon izrade glavnog projekta investitor će svojim zahtjevom potražiti potvrdu na isti od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb, Ksaver 200a.

Oslobodeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. točki 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14, 87/14, 94/14 i 111/14).



Viši državni sanitarni inspektor
Božidar Franić, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

① FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST,
10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
2/ Pismohrana-ovdje