

Primljeno	22.4.2016.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
018-04/15-02/14	03-1	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
378-16-52	1	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA

**ELEKTROPRIMORJE RIJEKA**

51000 Rijeka, Ulica V. C. Emina 2

Fond za zaštitu okoliša i energetske  
učinkovitost

TELEFON • 051 • 204-111  
TELEFAKS • 051 • 204-204  
POŠTA • 51000 • SERVIS  
IBAN • HR8224020061400273674

Radnička cesta 80  
10000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK 4012001- 9291 /16.-NB

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 018-04/15-02/14  
Ur. broj: 563-03-1/119-16-21  
Zagreb, 11. ožujka 2016.

PREDMET Posebni uvjeti - sanacija lokacije visoko  
onečišćene opasnim otpadom - jama  
Sovjak

DATUM Rijeka, 11. travnja 2016.

Na vaš zahtjev, a sukladno članku 135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), dostavljamo posebne uvjete za sanaciju lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak, prema elaboratu za izvođenje posebnih uvjeta u svrhu izrade idejnog projekta, koji ste dostavili uz zahtjev.

U priloženu situaciju u mj. 1:1.000 urisali smo položaj naših postojećih elektroenergetskih vodova u zoni budućih radova.

Budući da se radovi predviđaju izvoditi u blizini naših elektroenergetskih vodova (10/20/ kV i 0,4 kV), prije početka izvođenja radova potrebno je zatražiti označavanje (identifikaciju trase) podzemnih elektroenergetskih vodova od HEP ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka.

S poštovanjem,

Direktor DP ELEKTROPRIMORJE Rijeka  
dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el.

Prilog: - nacrt 1x  
Na znanje: - arhiva-ovdje 1x

**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA 2

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •  
• www.hep.hr •



VIŠEVAC











**HEP - ODS d.o.o.** 

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA  
SLUŽBA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE  
ODJEL ZA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU  
51000 Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2

Mjerilo 1:1.000

Rijeka, travanj 2016.

LEGENDA

-  POSTROJENJA ( 35kV, 110kV, 220kV )
-  POSTROJENJA 10(20) kV
-  PODZEMNI VOD 35 kV
-  NADZEMNI VOD 35 kV
-  PODZEMNI VOD 10(20) kV
-  NADZEMNI VOD 10(20) kV
-  PODZEMNI VOD 0.4 kV
-  NADZEMNI VOD 0.4 kV
-  PLANIRANA POSTROJENJA 10(20) kV
-  PLANIRANI PODZEMNI VOD 10(20) kV